

Pleszew, 14.07. 2020 r.

PZ/EM/2020/20

**Wykonawcy
Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę skateparku wraz z infrastrukturą w miejscowości Pleszew na działkach 2488,2491”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Sport Pleszew sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 9 lipca 2020r. wpłynęły następujące zapytania.

1. **Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis treści SIWZ punkt 6 podpunkt c) Zdolności technicznej lub zawodowej i będzie wymagał od Wykonawcy należyście wykonanych, zgodnych z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych co najmniej 2 robót polegających na budowie skateparku w technologii betonowej o wartość nie mniejszej niż 300 000, 00 zł brutto?**

Odpowiedź: Nie. Jeśli prace zostały wykonane w zgodzie z podana specyfikacja i obowiązującymi normami budowlanymi dodatkowa ilość wykonanych skateparków nie wniesie nowych informacji. Informacje te winny być zawarte w referencjach inwestorów.

2. **Czy Zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) ?**
3. **Czy Zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatów na urządzenia skateparku, wydanych przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp. ?**

Odpowiedź: Nie, jeśli prace budowlane zostaną wykonane w zgodzie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(zał. 10 do SIWZ) i obowiązującymi normami budowlanymi (m.in. PN-EN-1176-7, PN-EN-14974+A1:2010) dodatkowa certyfikacja nie jest potrzebna, zwłaszcza na etapie postępowania przetargowego.

4. **Czy Zamawiający zapewni dodatkowy nadzór nad przebiegiem inwestycji w postaci Komisji w postaci infrastruktury powołanej z Ramienia Polskiego Związku Wrotkarstwa ?**

Odpowiedź: Nie. Nadzór sprawował będzie inspektor nadzoru.

5. **Czy Zamawiający zmieni (doda) zapis w SIWZ aby dołączyć do wymaganych dokumentów wyciąg z ewidencji środków trwałych który potwierdzi posiadanie pompy do betonu wraz z osprzętem?**

Odpowiedź: Nie. Zapisy SIWZ dopuszczają skorzystanie z usług podwykonawców.

6. Czy Zamawiający zmieni (doda) zapis w SIWZ aby dołączyć do wymaganych dokumentów uprawnienia operatora pompy?

Odpowiedź: Nie .

7. Czy Zamawiający będzie pozwalał aby wykonawcy mogli szlifować beton?

Odpowiedź : Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.

8. Czy Zamawiający będzie pozwalał aby wykonawcy mogli kuć beton jak " pójdzie coś nie tak" ?

Odpowiedź: Nie . Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szpachlowanie nierówności betonu "jak pójdzie coś nie tak" ?

Odpowiedź: Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie preparatów żywicznych lub innych tego typu materiałów do kamuflowania niedoskonałości na większej powierzchni niż 5 % elementów skateparku (przeszkody)??

Odpowiedź : Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.

11. Czy Zamawiający dopuści malowanie skateparku farbą aby zatuszować niedoskonałości ?

Odpowiedź: Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.

12. Czy Zamawiający dopuści stosowanie preparatów krzemianowo-litowych lub innych tego typu materiałów potencjalnie polepszających właściwości betonu, które z powodzeniem można stosować do ukrywania błędów popełnianych przy betonowaniu na powierzchni większej niż 5 % elementów skateparku (przeszkody), czy może wymagane będzie wykonanie elementów bez konieczności ukrywania wad?

Odpowiedź: Nie. Inwestor nie dopuści żadnych środków ukrywających błędy wykonawcze.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał bezwzględnego wykonania elementów metodą torkretowania?

Odpowiedź: nie wszystkie elementy wymagają użycia metody torkretowania. Metoda ta winna być stosowana zwłaszcza przy wykonywaniu przeszkód wysokich. Przeszkód o skomplikowanym kształcie oraz przeszkód , do których dostęp jest utrudniony.



PREZES ZARZĄDU
Eugeniusz Małecki